

## プロパン・オートガス(Liquefied Petroleum Gas)



### 危険

#### 危険有害性情報:

- ・ 極めて可燃性／引火性の高いガス
- ・ 高圧ガス:熱すると爆発するおそれ
- ・ 眠気又はめまいのおそれ
- ・ 長期にわたる、又は反復ばく露による中枢神経系の障害のおそれ

#### 注意書き:

##### 【安全対策】

- ・ 熱／火花／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること。ー禁煙
- ・ 屋外、換気の良い場所でのみ使用すること。ガス/スプレーの吸入を避けること。

##### 【応急措置】

- ・ 漏洩ガス火災の場合には:漏洩が完全に停止されない限り消火しないこと。安全に対処できるなら着火源を除去する。
- ・ 大量に吸引した時は酸素欠乏措置を、高濃度で吸引すると一呼吸で意識を失う。少量の時は空気の新鮮な場所に移し休憩を。必要に応じ医師の手当を受ける。
- ・ 液体のまま皮膚に付着した場合、凍傷の手当を行う。
- ・ 眼に入った時は清浄な水で十分洗浄する。飲み込んだ時は吸入、もしくは皮膚に付着した場合に準ずる。

##### 【応急措置を行う者の保護に必要な注意事項】

- ・ 液状のガスが漏えい、噴出している場所では酸素濃度が低下している可能性があるので換気を行う、また凍傷を防ぐため保護具を着用する。
- ・ 漏えいガスが空気中の約1.8~9.5%で着火源があると爆発する恐れがあるので換気をする。屋外であれば噴霧ノズルなどで散水し拡散させ爆発防止を図る。

##### 【火災時の措置】

- ・ 小火災時:二酸化炭素、ABC又はBC粉末消火剤。大火災時:散水、噴霧水。棒状注水は使用禁止。
- ・ ガスの供給を断ち、噴霧水等で散水して周辺を冷却して延焼防止を図る。周辺火災の場合は容器を安全な場所に移す。
- ・ ガス流出防止可能時:消火剤にて消火。流出防止不可時:消火せず鎮火を待つ。

##### 【保管】

- ・ 日光から遮断し、温度を40℃以下に保ち換気の良い場所で保管すること。
- ・ 部外者が立ち入らない場所に保管すること。

##### 【廃棄】

- ・ 使用済の容器は速やかに販売事業者へ返却すること。

連絡先

南秋田郡八郎潟町夜叉袋字沖谷地169-1



有限会社南秋ガス

TEL018-875-5311